

Certificato d'Analisi N° Analysis Certificate N°	347	del of	30/04/2015	Rif. Lotto N° Ref. Batch N°	OL6003/0615	del of	30/03/2015
---	-----	-----------	------------	--------------------------------	-------------	-----------	------------

Prodotto Product	A/C LUBRICANT	Confezione Package	BOTTLE 1000 ml
---------------------	---------------	-----------------------	----------------



Nome commerciale Commercial Name	LR-PAG 100	Art.-Nr. Art.-Nr.	OL6003.K.P2.LT05
-------------------------------------	------------	----------------------	------------------

Cliente Customer	BALTIC REFRIGERATION GROUP	Nazione Nation	LITHUANIA
---------------------	----------------------------	-------------------	-----------

Rif. Ordine N° Ref. Order N°	422	del of	31/03/2015	Rif. Consegna N° Ref. Dispatch N°	15041	del of	30/04/2015
---------------------------------	-----	-----------	------------	--------------------------------------	-------	-----------	------------

Test Tests	Unità Unit	Metodo Methods	Risultati Results	MIN Specifiche MAX MIN Specification MAX	
Densità a 20 °C Density at 20 °C	g/ml	IP07.7/2	0,9946	0,984	1,010
Viscosità a 40 °C Viscosity at 40 °C	mm ² /s	IP07.7/3	104,4	90,0	110,0
Valore di acido totale Total Acid Value	mgKOH/g	IP07.7/15	<0,01		0,1
Acqua Water	%(w/w)	IP07.7/16	0,02		0,05
Aspetto Appearance	---	IP07.7/12	COMPLIES	Clear to slightly hazy	
Colore Color	---	IP07.7/13	COMPLIES	Colorless	
Odore Odor	---	IP07.7/14	COMPLIES	Characteristic	

Certifichiamo che il prodotto indicato è stato prodotto e testato in conformità con le specifiche sopra menzionate
We certify that the product specified has been manufactured and tested in conformity with above mentioned specifications.

Test realizzati da Tests conducted by		il on	30/03/2015	ERRECOM Air Conditioning & Refrigeration Solutions
Doc. compilato da Document filled by		il on	30/04/2015	